

廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報

【平成29年 2月公表分】

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量（平成29年 1月 1日～ 1月31日）

(1) 産業廃棄物の種類別処理量

産業廃棄物の種類	処理量(t)
汚泥	35
廃プラスチック類	8225
廃アルカリ	0
紙くず	366
木くず	756
繊維くず	506
ゴムくず	3
ガラス・コンクリート・陶磁器くず	530
廃酸	0
動植物性残渣	47
ばいじん	0
燃え殻	0
鉱さい	0
金属くず	251
感染性廃棄物	1197
廃PCB	261
合 計	12177

(2) 焼却炉別処理量

	処理量(t)
産廃A炉	5,399
産廃B炉	5,468
医廃A炉	841
医廃B炉	394
合 計	12,102

(注)
 ・産業廃棄物の種別処理量は、マニフェスト伝票の合計
 ・焼却炉別処理量は、実際の炉別焼却量

2. 燃焼ガス温度・排ガス中の一酸化炭素測定結果（平成29年 1月 1日～ 1月31日）

廃棄物を焼却処理中の連続測定結果です。

(1) 産業廃棄物焼却炉

	産廃A炉	産廃B炉	基準値
A. 燃焼ガス温度(°C) (溶融炉三次室出口)	1,254～1,079	1,242～1,041	1000°C以上 (*)
B. 燃焼ガス温度(°C) (集塵装置入口)	165～159	165～159	200°C以下
F. 一酸化炭素濃度 (ppm) (煙突入口)	35～0	28～0	100ppm以下

(*) 溶融炉三次室出口温度が1000°C以上であれば溶融炉二次室上部温度は1250°C以上となり、溶融温度は1100°C以上となっております。
 なお、微量PCB汚染絶縁油の処理時は1100°C以上で燃焼します。

(2) 医療廃棄物焼却炉

	医廃A炉	医廃B炉	基準値
A. 燃焼ガス温度(°C) (燃焼炉内)	1,093～896	1,094～911	850°C以上
B. 燃焼ガス温度(°C) (集塵装置入口)	188～113	185～174	200°C以下
F. 一酸化炭素濃度 (ppm) (煙突入口)	14～0	6～0	100ppm以下

3. 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんの除去を行った日

(1) 産業廃棄物焼却炉

		除去を行った日		備考
		産廃A炉	産廃B炉	
冷却設備	C 廃熱ボイラ	連続	連続	
	D 排ガス減温塔	連続	連続	
排ガス処理設備	E 集じん装置	連続	連続	

(注) ボイラー設備の除じん: スートブロー及び槌打装置により毎日実施する。
 排ガス減温塔の除じん: 水噴霧による冷却で重力落下により毎日実施する。
 ろ過集塵装置の除じん: パルスジェット型除じん装置により毎日実施する。

(2) 医療廃棄物焼却炉

		除去を行った日		備考
		医廃A炉	医廃B炉	
冷却設備	C 廃熱ボイラ	連続		
	D 排ガス減温塔	連続	連続	
排ガス処理設備	E 集じん装置	連続	連続	

(注) ボイラー設備の除じん: スートブローにより毎日実施する。
 排ガス減温塔の除じん: 水噴霧による冷却で重力落下により毎日実施する。
 ろ過集塵装置の除じん: パルスジェット型除じん装置により毎日実施する。

4. 排ガス中のダイオキシン類・PCBの濃度

測定項目	設備	採取日	報告日	測定結果	基準値
G ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	産廃A炉	-	-	-	0.05
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.13	0.00076	
	医廃A炉	H28.12.14	H28.12.28	0.002	
	医廃B炉	-	-	-	
G PCB (mg/m ³)	産廃A炉	-	-	-	0.01
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.12	0.000077	

(注) 医廃炉のPCB測定は対象外

5. 排ガス中のばい煙濃度

測定項目	設備	採取日	報告日	測定結果	基準値
G 硫黄酸化物 (ppm)	産廃A炉	-	-	-	10
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.5	<1	
	医廃A炉	H28.12.14	H28.12.27	<1	
	医廃B炉	-	-	-	
G 窒素酸化物 (ppm)	産廃A炉	-	-	-	30
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.5	5	
	医廃A炉	H28.12.14	H28.12.27	<6	
	医廃B炉	-	-	-	
G ばいじん (g/m ³ _N)	産廃A炉	-	-	-	0.01
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.5	<0.001	
	医廃A炉	H28.12.14	H28.12.27	<0.001	
	医廃B炉	-	-	-	
G 塩化水素 (mg/m ³ _N)	産廃A炉	-	-	-	10
	産廃B炉	H28.12.21	H29.1.5	<1	
	医廃A炉	H28.12.14	H28.12.27	2	
	医廃B炉	-	-	-	

(注) 各測定項目は連続測定を実施しております。

6. 排水中の水質

項目	採取日	報告日	測定結果	基準値	
pH	H28.12.7	H28.12.20	7.3	5~9	
PCB	H28.12.7	H28.12.20	<0.0005	0.003mg/l以下	
ダイオキシン類	H28.12.7	H28.12.20	0.059	10pg-TEQ/l以下	
ノルマルヘキサン抽出物	鉱油	H28.12.7	H28.12.20	<0.5	5mg/l以下
	動植物油	H28.12.7	H28.12.20	<0.5	30mg/l以下

(注1)ダイオキシン類の測定頻度:1回/6ヶ月

(注2)pH、PCBの測定頻度:1回/月 ノルマルヘキサン抽出物の測定頻度:1回/6ヶ月

【共通】

該当する項の記載において、「採取日」と「報告日」の定義は以下のとおりです。

- 「採取日」:測定に係る試料をサンプリングした日
- 「報告日」:分析結果の得られた日